



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 10 /05/2018
Α.Π./Β3.ε/Γ.Π./οικ.36131

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 10433
Πληροφορίες: Δ. Λάσκος
Τηλέφωνο: 213 2161602
Fax: 2132161918
E-mail.: dlaskos@moh.gov.gr
prom_a@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και συστήματος ελέγχου στο κτήριο του Υπουργείου Υγείας ,στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, για τρία έτη».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' /147/8-08-2016), με τις τυχόν τροποποιήσεις του
2. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
3. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
4. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
6. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής

- νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 10. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 11. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"
 12. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017.
 13. της με αριθμ αποφ. Π1/ 89/11.1.2013 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
 14. της με αριθμ αποφ Π1/2390/16.10.2013 του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 15. Η υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π./οικ 3899/19-1-2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 94/23-01-2017).
 16. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α4ε/οικ.11801/08-02-18 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας της Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και συστήματος ελέγχου στο κτήριο του Υπουργείου Υγείας, με κάλυψη ανταλλακτικών». - [Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ002675275 2018-02-15].
 17. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Β3.α/ Γ.Π.οικ.15617/23-2-18 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 8.250,00 ευρώ και προέγκριση ποσού 8.250,00 ευρώ για το καθένα από τα έτη 2019 και 2020 από τον Φ. 110/ ΚΑΕ 0869», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 21509 [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ002716286 2018-2-26].
 18. Το από 06-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα με θέμα: «Διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και συστήματος ελέγχου στο κτήριο του Υπουργείου Υγείας».

A. ANTIKEIMENO

Η συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και συστήματος ελέγχου στο κτήριο του Υπουργείου Υγείας, στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, για τρία έτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

B. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και συστήματος ελέγχου θα γίνεται στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Δ/νσης.

Χρόνος περάτωσης είναι 3 έτη μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο πρόγραμμα Συντήρησης περιλαμβάνονται τα δύο Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα του κατασκευαστικού οίκου TRANE RTAC130 ΧΕ STD, οι αντλίες κυκλοφορίας νερού του πρωτεύοντος δικτύου και το Σύστημα Παραλληλισμού και Ελέγχου Λειτουργίας UC600.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση θα υλοποιηθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

- 1^η Επίσκεψη : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 2^η Επίσκεψη : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- 3^η Επίσκεψη : ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα ημερολόγιο παρακολούθησης (που θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) θα είναι διαθέσιμο σε κάθε μονάδα και η εταιρεία μας θα το συμβουλευεται κατά τις παρεμβάσεις.

Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσεται μία αναφορά που θα αναφέρεται στο μηχάνημα και θα περιέχει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία που θα εκτελέσει τις εργασίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο ENISO 9001:2015 για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) καθώς και για την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2015/2067/ΕΚ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω επί ποινή αποκλεισμού:

- Βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου TRANE ότι έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το απαραίτητο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό για την Υποστήριξη που απαιτείται για την κάλυψη Συμβολαίου Συντήρησης των

ψυκτικών συγκροτημάτων RTAC130 και του Συστήματος Παραλληλισμού UC600.

- Εμπειρία στην Συντήρηση αντίστοιχων Ψυκτικών Συγκροτημάτων (RTAC) και αντίστοιχου Συστήματος Παραλληλισμού και Ελέγχου (TRANE TRACER) τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές εγκαταστάσεις τα τελευταία πέντε έτη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Για τον περιοδικό έλεγχο των δύο Ψυκτικών Συγκροτημάτων TRANE RTAC130 ΧΕ STD απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης:

α) Υδραυλικό κύκλωμα:

- Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού.
- Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού
- Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού.
- Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει).

β) Πίνακας Ισχύος μονάδας:

- Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών.
- Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας.

γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:

- Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή

δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:

- Έλεγχος στεγανότητας.
- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας.
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας.
- Έλεγχος της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής.
- Έλεγχος φορτίου του ψυκτικού μέσου.
(Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του συμπιεστή)
- Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών.
(για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας)
- Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν.
- Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να περιλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων και τις πιθανές παρατηρήσεις.

Για την ετήσια συντήρηση των δύο Ψυκτικών Συγκροτημάτων TRANE RTAC130 ΧΕ STD απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης:

α) Υδραυλικό Κύκλωμα: Ότι περιλαμβάνεται και στην επίσκεψη και στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ανωτέρω).

β) Πίνακας Ισχύος μονάδας:

- Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται.
- Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των επαφών.
- Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας.

γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:

- Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται.
- Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή
- Επαλήθευση και ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας:
 - ο Χαμηλής πίεσης
 - ο Υψηλής πίεσης
 - ο Εντάσεων των συμπιεστών
- Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας μέσω εντολών της μονάδας μικροεπεξεργαστή
- Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των ορίων)

δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος του φορτίου και έλεγχος διαρροής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή)
- Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών (για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας)
- Δειγματοληψία λαδιού του κυκλώματος για δοκιμή φασματομετρίας στο εργαστήριο
- Έλεγχος κατάστασης του φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν)
- Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν
- Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμου πιστοποιητικού στεγανότητας.

στ) Χημικός Καθαρισμός Συμπυκνωτών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Σύστημα παραλληλισμού αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου, τις περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου, τα περιφερειακά όργανα ελέγχου της Εγκατάστασης, την απομακρυσμένη Μονάδα Χειρισμών και τον Σταθμός Εργασίας.

Κατά την Συντήρηση του Συστήματος θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

α) Κεντρική Μονάδα Ελέγχου

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος επικοινωνίας
- Επικύρωση επιπέδων πρόσβασης
- Έλεγχος Λειτουργικού
- Εκτέλεση Back Up

β) Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος επικοινωνίας
- Έλεγχος σημείων Εισόδου / Εξόδου

γ) Απομακρυσμένη Μονάδα Χειρισμών

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Χρονικός Προγραμματισμός Εγκατάστασης

δ) Σταθμός Εργασίας

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας
- Επαναπρογραμματισμός με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις
- Χρονικός Προγραμματισμός
- Διαγνωστικός Έλεγχος

Ο Συντηρητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης και να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτη κλήση της Υπηρεσίας για διάγνωση βλάβης μέσα από το περιβάλλον του Λογισμικού Ελέγχου της Εγκατάστασης.

Οι Τεχνικές Αναφορές θα περιλαμβάνουν:

- Τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης
- Παρατηρήσεις και συστάσεις

Επιπλέον θα παρέχονται:

- ΔΩΡΕΑΝ τα εργατικά για διάγνωση βλάβης, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης.
- Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις εντός 24 ωρών.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στις Υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης και οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση βλάβης.

Τα ανταλλακτικά βαρύνουν τον Συντηρητή.

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης Συμπιεστή, Εξατμιστή και Συμπυκνωτή, σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάστασή τους ή η επισκευή τους, δεν βαρύνει τον Συντηρητή αλλά τον Κύριο του έργου.

Επίσης τον Κύριο του έργου βαρύνει και το κόστος προμήθειας Ψυκτικού Μέσου R-134A σε περίπτωση διαρροής.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους, στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, για τρία έτη, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (έως 24.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος έτους [Φ110 – ΚΑΕ 0869].

Αναλυτικά θα υπάρχει ανάληψη δέσμευσης ποσού 8.250,00 ευρώ για το έτος 2018 , προέγκριση ποσού 8.250 ευρώ για το καθένα από τα έτη 2019 και 2020. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της ετήσιας συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα της πληρωμής, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, το σχετικό τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης του σχετικού τιμολογίου, καθώς και αριθμό IBAN λογαριασμού τραπεζής στον οποίο επιθυμεί να καταβληθεί το σχετικό ποσό της πληρωμής και στον οποίο θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α) φόρος εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (άρθρο 64 Ν.4172/2013).

β) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 375 Ν4412/2016

επ' αυτής χαρτόσημο 3% και επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
 γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.

επ' αυτής χαρτόσημο 3% και επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει την προσφορά έως την **Τρίτη 22/5/2018 και ώρα 12:00** στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α. Γραπτή οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή

Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 23/5/2018 και ώρα 9:30** στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Ε', 6ος όροφος, γραφείο 10 - (Αριστοτέλους 17, Αθήνα) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της προμήθειας.

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Γ') που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π./Β3.ε./Γ.Π.οικ. 95918/27-12-2017 απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
2. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης.
4. κ. Γ. Γιαννάτο, Πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
5. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Υ.
6. Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών – Τμήμα Α'
7. Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών – Τμήμα Ε'